

# Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

## Hyökkälän koulu

**Kokous 7.3.2022 klo 14.00-14.20**

Osallistujat:

**Katajamaa Riitta**, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja

**Kati Aalto**, työterveyshoitaja

**Catharina Siiskonen**, kouluterveydenhoitaja

Janne Leivo, rehtori

**Matti Valkonen**, virka-apulaisrehtori

Suvi Vaahto, henkilökunnan edustaja

Krista Kivikangas, huoltajien edustaja

Iina Vittaniemi, huoltajan edustaja

**Pia Gummerus**, terveystarkastaja

Pertti Elg, tilapalvelut

**Simo Aravuori**, työsuojeluvaltuutettu

**Sanna Värri-Blomfelt**, sihteeri

## Muistio

### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

### 2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

#### a. Työterveydenhuolto

Ei ole tullut uusia oireilmoituksia.

#### b. Oppilaiden terveydenhuolto

Ei ole tullut uusia oireilmoituksia. Oirepäiväkirjat on annettu aikaisemmin oireilijoille, mutta niitä ei ole palautettu.

#### c. Esimiehen tieto

Ei ole tullut uusia oireilmoituksia.

#### d. Tarvitaanko kysely kohteesta

### 3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

b. Korjaukset

Lisätiivistyksen on tehty ja seurataan tilannetta. Mikäli oireilmoituksia tulee, tehdään merkkiaine mittaukset.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

-

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

-

#### 4. Uudet toimenpiteet

Sisäilmatyöryhmän mielestä merkkiainekokeet tulee tehdä aiemmin sovitun mukaisesti eikä jäädä odottamaan oireilmoituksia. Puheenjohtaja keskustele tilapalveluiden kanssa merkkiaine mittausten tekemisestä.

Opuhuoneen tarkastus tulee myös tehdä.

Teknisen työn tilassa sijaitseva matto on kurtussa. Siihen tullaan tekemään vuosikatsastus urakoitsijan sekä tilapalveluiden puolelta ja tarkastetaan liiman pitävyys ja tehdään tarvittaessa korjaukset.

Liikuntasalin varaston ja terveydenhoitajan huoneen hajuhaittaa tullaan tutkimaan. Aiemmin samassa kohtaa esiintynyttä hajuhaittaa tutkittaessa havaittiin viereisen WC-tilan viemärin tuuletusputken liitoksen auenneen. Tuuletusputken kotelorakenne avataan ja korjataan liitos tarvittaessa.

Teknisen työn konesalin korjausurakkaa valmistellaan. Alustava aikataulu urakalle on toukokuun puolivälistä elokuun loppuun. Tilapalveluilta tulee tarkempi aikataulu urakalle.

#### 5. Viestintä

-

#### 6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous 30.5.2022 klo. 14-15.