

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Pellavan päiväkoti

Kokous 27.4.2022 klo 12-13

Osallistujat:

Tiina Simons, sivistysjohtaja
Mari Vilkmann, varhaiskasvatustyöryhmän varajohtaja
Tuula Rouhiainen, varhaiskasvatustyöryhmän johtaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja
Anna Yltävä, työsuojeluvaltuutettu
Anne Lindfors, työterveyshoitaja
Eija Laine, työterveyshoitaja
Mika Mäkelä, isännöitsijä, puheenjohtaja
Kankaanranta Mira, henkilöstön edustaja
Nea-Maria Halme, huoltajien edustaja
Essi Skönroos, huoltajien edustaja

Arto Liiman, työterveyslääkäri
Titta Manninen, rakennusterveysasiantuntija TTL
Hanna Keränen, erikoislääkäri TTL
Jouni Sipponen, työ- ja organisaatiokonsultti TTL

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat ja isännöitsijä Mika Mäkelä avasi kokouksen

2. Sisäilmaprojektin lausunto / TTL

Rakennusterveysasiantuntija Titta Manninen ja erikoislääkäri Hanna Keränen esittelivät päiväkoti Pellavan sisäilmaprojektin lausuntoa sekä toimenpide-ehdotuksia.

Sama materiaali käydään lävitse henkilöstöinfossa.

3. Kysymykset ja keskustelua

Keskusteltiin lausunnon pohjalta sisäilmaprojektin etenemisestä, korjausten onnistumisen arvioinnista, sisäilmaan liitetystä oireilusta, viestinnästä sekä toimenpidesuosittelun toteutuksesta. Työterveyslaitos suositteli nykytilan todentamiseksi ja toimintatapojen vahvistamiseksi toimenpiteitä (kuvattu liitteenä olevassa lausunnossa). Työterveyslaitoksen mukaan tehtyjen tutkimusten perusteella tiloissa ei ole todettu sellaisia tekijöitä, jotka aiheuttaisivat tilojen käyttäjille sairastumisen vaaraa.

Kiinteistöyhtiö toimittaa päiväkodille tiedot henkilöstömitoituksista huoneisiin.

Kiinteistöyhtiö hoitaa jälkitutkimukset ilmanvaihdolle sekä lattiarakenteille.

Mika Mäkelä viittasi lausunnossa olleisiin toimenpide-ehdotuksiin ja totesi että viiltomittausjäljet on nyt hitsattu kiinni ja seinän rakenne on todettu kuivaksi sekä maalattu.

Kiinteistöyhtiön hallituksen kokous pidetään 28.4.2022 ja tässä kokouksessa hallitus päättää toimenpide-ehdotusten mukaisista korjauksista, sekä keskeneräisistä korjaustoimista ja niiden aikataulusta tilojen osalta. Tarkastellaan mahdollisuutta toteuttaa mittaukset ja raportointi kolmannella osapuolella.

Päiväkodin johtaja ja isännöitsijä ottavat yhteyttä siivouspuoleen siivouksen tasosta.

Terveystarkastaja Pia Gummerus kommentoi, että Radon mittausta ei tarvita lain mukaan, koska kiinteistössä on tuulettuva alapohja. Terveystarkastaja myös totesi että, terveystarkastaja suosittelee yhä, että lattiat korjataan Raksystemsillä asiantuntijalausunnon 11.6.2017 mukaisesti.

4. Muut asiat

- Viestintä

- henkilöstöinfo pidetään heti tämän palaverin jälkeen klo 13:15 – 14:00 (erillinen kutsu isännöitsijältä)
- Sisäilmaryhmä laatii huoltajille tiedotteen.
- Viestinnässä tulee huomioida lausunnon tulokset sekä tulevat toimenpiteet ja niiden aikataulu.

5. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokousaika ilmoitetaan kiinteistöyhtiön kokouksen jälkeen.

1. LIITE LAUSUNTO TTL SISYMP 2022 431966