

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Notkokuiston päiväkotiki

Kokous 6.11.2023 klo 8:30-9:15 Teams-kokous

Osallistujat:

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Sini Fehrmann, varhaiskasvatusyksikön johtaja

Anne Hytti, varajohtaja

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Anssi Isola, tekninen isännöitsijä

Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu

Sanna Olkkonen, työterveyshoitaja

Sofia Nyberg, terveydenhoitaja, Jokelan alue

Sonja Peura, neuvolapalvelujen esimies

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveyshuolto
Yksi uusi oireilmoitus, tilat 125, 118, 124 ja 126.
 - b. Esimiehen tieto
Ei uusia ilmoituksia. Uusitut lattiamatot haisevat ja viemärinhajua tuntuu vielä.
 - c. Neuvola
Ei edustajaa paikalla.
3. Kiinteistökatseaus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset
Viemärinhajun syytä on selvitetty ja havaittiin sprinklerihuoneessa kuivunut lattiakaivo. Haju pääsee alakattojen kautta muihin tiloihin. Alapohjassa on käyty, eikä mitään rakenteellista vikaa havaittu. Lattiakupru johtuu puurakenteen elämisestä, esiintyy yleensä syksyisin ja kosteina aikoina.
 - b. Korjaukset
Sprinklerihuoneen lattiakaivoon on laskettu vettä.
 - c. Muut asiat
Uudemman puolen WC/märkäeteisissä aika ajoin esiintyvä "kissanpissan" haju on yhä akuutti ongelma.
4. Uudet tutkimukset/toimenpiteet
WC-tilojen/märkäeteisten hajuongelmaa tutkitaan. Sprinklerihuoneen lattiakaivoa ei päästetä kuivumaan säännöllisin huoltotoimenpitein. WC-tilan kohdalla oleva ulkoseinäosuus korjataan. Yläpohjan ja ulkoseinien korjausten onnistumista tutkitaan merkkiainekokeilla.
5. Viestintä, tiedotus
Laaditaan tiedote tehdyistä/tulevista toimenpiteistä.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous **18.12.2023 klo 10-11**