

Tehdyt tutkimukset

Lepolan koulun vanhassa osassa ns. Kivikoulussa, sekä vuonna 1983 rakennetussa laajennusosassa, joka käsittää liikuntasalin ja liittyvät tilat on esiintynyt sisäilmaan liitettyä oireilua. Lisäksi Terveysvalvonnan tarkastuskertomuksessa oli toimenpidekehoitus selvitysten tekemisestä tiloja koskien. Tiloihin tehtiin laaja kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus alkuvuodesta, josta tutkimusraportti valmistui juuri.

Tiloissa esiintyneelle oireilulle löytyi selittäviä tekijöitä. Kivikoulun, liikuntasalin, sekä liikuntasalin aulan ulkoseinissä/sokkeleissa havaittiin mikrobivaurioita ja ilmayhteys rakenteista sisäilmaan. Lisäksi Kivikoulun alla kulkevassa putkikanaalissa havaittiin mikrobivaurioitunutta materiaalia ja ilmayhteys sisäilmaan. Liikuntasalin aulan ja käytävän alakatossa havaittiin myös mineraalikuitulähteitä, joista voi irrota mineraalikuituja sisäilmaan heikentäen sen laatua.

Tulevat toimenpiteet

Asiaa käsitellään Tilapalveluissa sekä kunnan sisäilmatyöryhmässä ja tutkitaan, miten edetään tilanteen ratkaisemiseksi. Tästä tiedotetaan myöhemmin.

Siirtymävaiheen ajaksi voidaan tiloihin toimittaa ilmanpuhdistimia, mikäli se koetaan tarpeelliseksi.

Lisätietoja:

Anssi Isola, tekninen isännöitsijä

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija