

TIEDOTE NOTKOPUISTON PÄIVÄKOTI

9.4.2024

Notkokuiston päiväkodissa tehdyt tutkimukset

Notkokuiston päiväkodin uudemmassa, vuonna 2016 rakennetussa osassa on esiintynyt ajoittaista hajuhaittaa rakennuksen luoteispäädyssä. Tutkimukset keskitettiin kahteen vierekkäiseen märkäeteiseen (B160 ja B161). Lattianpäällysteistä otetuissa näytteissä mitattiin viitearvot ylittäviä pitoisuuksia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joka viittaa muovimaton ja/tai kiinnitysliiman kemialliseen hajoamiseen. Näytepaloissa voitiin aistia pistävä haju. Poikkeavaa hajua on esiintynyt myös märkäeteisiä vastapäätä olevissa WC-tiloissa (B158 ja B162). Haju on todennäköisesti kulkeutunut eteisistä WC-tiloihin siirtoilman välityksellä.

Tulevat korjaukset

Märkäeteisten lattianpäällysteet uusitaan kevään aikana. Aikataulu tarkentuu lähiaikoina. Korjaustyö tehdään yksi eteistila kerrallaan, joten kulku järjestyy vierekkäisen märkäeteisen kautta.

Sisäilmatyötä yhdessä

Notkokuiston kohdekohtainen sisäilmaryhmä kokoontuu jatkossakin säännöllisesti. Korjaustoimien vaikutusta sisäilman laatuun seurataan aktiivisesti ja siihen reagoidaan, mikäli oireilua vielä esiintyy. Siitä syystä on tärkeää, että sisäilman laatuun liitetystä oireilusta ilmoitetaan lasten osalta neuvolaan ja henkilöstön osalta työterveyteen sisäilmaohjeen mukaisesti.

Lisätietoja:

Anssi Isola, tekninen isännöitsijä

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija

TUUSULA

**Elämisen
taidetta.**

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula □ Käyntiosoite: Kotorannankuja 10, Tuusula
Puhelin: (09) 87181 □ Faksi: (09) 8718 3072 www.tuusula.fi