

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Notkokuiston päiväkot

Kokous 3.9.2024 klo 10:00-10:45 Teams-kokous

Osallistujat:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Sini Fehrmann, varhaiskasvatusyksikön johtaja

Hannah Moilanen, varhaiskasvatuksen opettaja

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Mia Mountraki, työsuojeluvaltuutettu

Anne Lindfors, työterveyshoitaja

Sofia Nyberg, terveydenhoitaja, Jokelan alue

Sonja Peura, neuvolapalvelujen esimies

Salla Salmiluoto, huoltajien edustaja

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden määrän kartoitus

a. Työterveyshuolto

Vanha tieto: Huhtikuussa tehtiin oirekysely henkilökunnalle. 27 työntekijästä 17 (63 %) kokee sisäilmaan liitettyä oireilua, 10 henkilöllä ei oireilua lainkaan. Oireilua esiintyy eri puolilla rakennusta, keskittyen uudempaan rakennusosaan.

Tehdään uusi oirekysely marraskuussa, tulokset joulukuussa 2024.

b. Esimiehen tieto

On tehty oma yhteenveto oireilusta ja tiloista sisäilmatyöryhmää varten. Toimitetaan tilapalvelulle.

Johtaja: yksi lapsi ohjattu neuvolaan oireilun kanssa.

c. Neuvola

Ei paikalla

d. Ympäristökeskus

Selvitetty viime keväänä lääketieteellisen avun saamista. Hankala saada neuvolapalveluista.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Ei uusia tutkimuksia edellisen kokouksen jälkeen. Käyty useita kertoja kartoittamassa käyttäjien kertomaa viemärihajua - syytä ei ole löydetty. Viedään eteenpäin viemärihajun tarkemmat selvitykset. Tilapalvelut kartoittaneet omana työnä kuitulähteitä.

b. Korjaukset

- Kahden märkäeteisen lattiapinnoitteiden korjaukset tehty kesällä. Korjaukset onnistuneet ja niistä saatu hyvää palautetta käyttäjältä.
- Siirtoilmasäleiköissä olevat mineraalivillat on vaihdettu kuituvapaisiin materiaaleihin. Näytettiin valokuvia korjaustyöstä.
- Keskusteltiin paine-erojen vaikutuksesta sisäilmatilanteeseen. Paine-erot tällä hetkellä hyvin tasapainossa varsinkin käyttöaikana, hankala saada paremmaksi jo pelkästään ilmanvaihtokoneiden määrän takia (17 kpl). Seurataan paine-eroja jatkuvasti olosuhdejärjestelmän kautta ja varmistetaan hyvät olosuhteet paine-erojen osalta osana kokonaisuutta.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

- Päiväkotiryhmä Kissankellot lakkautettu, perhetupa (avoin päiväkotit) muuttanut tiloihin.

4. Uudet tutkimukset/toimenpiteet

- Mahdollisesti hajuhaittaa aiheuttavat linoleumipintaiset ilmoitustaulut poistetaan ja uusitaan, ajankohta ei vielä tiedossa.
- AVI-tarkastus kesällä 2024:
 - o "Näkemykseni mukaan työnantajan on selvitettävä sisäilmakyselyssä esille tulleiden tilojen kunto ja niiden vaikutus päiväkodin sisäilmaan. Työnantajan on selvitettävä luotettavasti ja kattavasti rakennuksen kunto ja sen vaikutus sisäilmasto-olosuhteisiin."
 - o "Päiväkodissa on tehty selvityksiä ja tutkimuksia sisäilmasta. Niiden perusteella on tehty toimenpiteitä olosuhteiden parantamiseksi, mutta edelleen päiväkodin työntekijät saavat oireita työskennellessään."
- Tutkimussuunnitelman valmistelussa AVI-tarkastuksen myötä. Selvitetään mahdollisia seikkoja, joita ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole havaittu.
- Viemärihajun selvitykset.

5. Viestintä, tiedotus

Tiedotettu viimeksi märkäeteisten korjauksista. Tiedote ajankohtaisesta tilanteesta, alkavista tutkimuksista ja kesän AVI-tarkastuksesta syyskuun aikana. Info-tiedote kun tutkimukset alkavat.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous **12.11.2024 klo 09:00**