

## Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

### Notkokuiston päiväkotia

Kokous 12.11.2024 klo 09:00-09:45 Teams-kokous

#### Osallistujat:

**Tommi Knuutinen**, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri  
**Sini Fehrmann**, varhaiskasvatustyöryhmän johtaja  
**Hannah Moilanen**, varhaiskasvatustyöryhmän opettaja  
**Pia Gummerus**, terveystarkastaja  
**Mia Mountraki**, työsuojeluvaltuutettu  
**Anne Lindfors**, työterveyshoitaja  
**Sofia Nyberg**, terveydenhoitaja, Jokelan alue  
**Sonja Peura**, neuvolapalvelujen esimies  
**Oskari Korhonen**, huoltajien edustaja

#### Muistio

##### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

##### 2. Oireilijoiden määrän kartoitus

###### a. Työterveyshuolto

Lokakuulta yksi ilmoitus: Tuohitupa, kahvihuone, ruokala

###### b. Esimiehen tieto

Henkilöstöllä paljon kausioireilua. Sisäilmaoireilijat ohjataan työterveyteen.

###### c. Neuvola

Kaislahdon ryhmässä kahdella lapsella oireilua (ryhmä 2, tila 117)

##### 3. Kiinteistökatse ja toteutuneet toimenpiteet

###### a. Tutkimukset

Viemäreiden savukokeet tehty toissaviikolla. Selvityksessä havaittiin puutteita muutamien vesikalusteiden asennuksessa, mm. yksi wc-istuin oli irti, samoin kahden lattiakaivon kiinnitys oli puutteellinen. Puutteet tiloissa 115 (siivous), 116 (IV), B158 (WC).

###### b. Korjaukset

Savukokeissa havaitut puutteet on korjattu. Käyttäjän mukaan hajuhaitta on hävinnyt korjausten jälkeen.

**c. Käyttäjät-toiminnan järjestely**

-

**4. Uudet tutkimukset/toimenpiteet**

- Kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset 20.-22.11.
- Linoleumipintaiset ilmoitustaulut poistetaan ja korvataan uusilla tauluilla.

**5. Viestintä, tiedotus**

Seuraava tiedote sisäilmatutkimusten tuloksista ja jatkotoimenpiteistä.

**6. Seuraavan kokouksen sopiminen**

Seuraava kokous **28.01.2025 klo 09:00-09:45**

**Puheenjohtaja päätti kokouksen 09:40**