



Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Lepolan koulu

Kokous 22.11.2024 klo 9–9:45 Teams-kokous

Osallistujat:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Anu Piira, rehtori

~~Tanja Poropudas, apulaisrehtori~~

~~Sirpa Salo, henkilökunnan edustaja~~

~~Kati Aalto, työterveyshoitaja~~

~~Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja~~

Minna Kuusisto, huoltajien edustaja

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu (klo 09:05 alkaen)

~~Pia Gummerus, terveystarkastaja~~

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a. Työterveydenhuolto

Ei paikalla, tieto saatu ennen kokousta: 1 oireilmoitus edellisen kokouksen jälkeen - koskien koko kivikoulun puolta sekä pääsisäänkäynnin aulatilaa.

b. Oppilaiden terveydenhuolto

Ei paikalla, tieto saatu ennen kokousta: Kahden oppilaan vanhemmat ovat olleet yhteydessä huolistaan liittyen oman lapsen sisäilma oireiluun. Toinen oppilas oireilee kivikoulun puolella ja toisen oppilaan oireilu on liikuntasalin ja sen varaston alueella.

c. Esihenkilön tieto

Henkilökunta kertoo ja ilmoittaa oireistaan paljon, ihmiset ohjataan työterveyshuoltoon, mutta sinne ei hakeuduta helposti.

c. Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutetun aiemmin tekemän kartoituksen perusteella henkilökunnan oireilu on laajaa. Työpaikan olosuhteiden muuttuessa merkittävästi työterveyden tulee tehdä päivitetty työpaikkaselvitys.



3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Tehtiin tarkentavia tutkimuksia korjaussuunnittelun tueksi liikuntasalissa sekä liikuntasalin aulassa.

b. Korjaukset

Käyttö turvaavia toimenpiteitä käytössä kivikoulun ja liikuntasalin rakennusosassa. Kivikoulun alapuolisen kanaalin alipaineistuslaitteistoa on muutettu tuomalla toinen imupiste lähemmäs kanaalin ja luokkatilojen epätiiveyskohtaa. Asennetaan vielä alipainemittari, jotta paineistusta voidaan seurata.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

Liikuntasalin aulan tilan käyttö kielletty.

4. Tulevat toimenpiteet

- Liikuntasalin aulan ulkoseinän korjaukset.
- Liikuntasalin aulan yläpohjan korjaukset.
- Liikuntasalin ulkoseinän tiiveyden parantaminen sisäpuolisilla korjauksilla.

Edellä mainittujen toimenpiteiden korjaussuunnittelu on käynnissä, suunnitelmia on jo kommentoitu ja niiden pitäisi olla valmiita hyvin pian. Heti suunnitelmien valmistumisen jälkeen lähdetään kilpailuttamaan urakoitsija.

- Kivikoulun korjausten toimenpide-ehdotuksista saatu kustannusarviot, joita käytetään päätöksenteon tukena.

5. Viestintä

Viimeisin tiedote tutkimustuloksista ja tulevista toimenpiteistä lähetetty 11.9.2024. Pidettiin henkilöstön infotilaisuus 17.9. jossa käytiin läpi tutkimusraportin löydöksiä ja toimenpide-ehdotuksia sekä jatkotoimenpiteitä.

Tiedotetaan nopealla aikataululla jo tehdyistä toimenpiteistä sekä korjaussuunnittelun etenemisestä jonka lisäksi uusi tiedote, kun korjausten aikataulu on varmistunut.

6. Muuta

Opettajanhuoneen käytävällä penkki/pöytä joka pyydetty hakemaan pois jo kuukausia sitten, mutta asia ei etene. Kiinteistöhuollolta toivotaan nopeampaa reagointia.

7. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous **perjantai 31.1.2025 klo 09:00**