

TIEDOTE VAUNUKANKAAN PÄIVÄKOTI

26.1.2017

Hyvä päiväkodin väki!

Vaunukankaan päiväkodissa on syksyn aikana suoritettu sisäilmaston laatututkimuksia sekä rakenteiden ja pinnoitteiden korjauksia kiireellisellä aikataululla, kun tutkimusten ja havaintojen perusteella on havaittu korjaustarvetta.

Valmistuneet mittaukset ja tutkimukset

- Päiväkodin tutkimussuunnitelman mukaiset tutkimukset on tehty syksyn ja talven aikana.
- Sisäilman mikrobitutkimukset tehtiin joulukuussa talviolosuhteissa. Tutkimusten perusteella Pippureissa ja Muskoteissa ei havaittu mikrobiongelmia.
- Tutkimuksia tehtiin vaiheittain, koska korjaustyöt aloitettiin pikaisesti ensimmäisten tulosten valmistuttua. Kuitututkimuksia täydennettiin vielä joulukuussa.

Valmistuneet toimenpiteet

Pippureiden ikkunoiden yläpuoliset lautaverhoilut ja tiiliseinää on purettu ulkokautta kohdassa, jossa seinä on kastunut viallisen vesikourun johdosta. Tiiliseinäosuuden lämmöneristeet olivat pääosin kuivat, lukuun ottamatta päälimmäistä lämmöneristekerrosta joka rajoittui viallisen sadevesikourun vuotoalueelle. Koko seinän osuudelta poistettiin vanhat lämmöneristeet ja tarkastettiin että rakenteet muilta osin olivat kuivat. Ulkoseinäosuus eristettiin suulakepuristetulla lämmöneristeellä (höyry ja ilmatiivis) samoin ulkoverhous on myös uusittu. Työ tehtiin vkolla 44.

Pippureiden ja Muskottien ryhmien wc-tilat peruskorjattiin joulutammikuun aikana. WC-tilojen kaikki vanhat seinä- ja lattiapinnoitteet poistettiin ja tilat toteutettiin voimassa olevan RamkC2 mukaan. Tuulikaapit, joissa vielä oli vanha alakattorakenne (mineraalivillakuitulevyjä) uusittiin samassa yhteydessä.

Tulevat mittaukset ja tutkimukset

- Korjaustöiden laadunvalvonta suoritetaan, kun kaikki korjaukset ja tarvittavat muutostyöt on tehty ja olosuhteet ovat tasaantuneet.

Käynnissä olevat ja tulevat toimenpiteet

- Akustiikkalevyt, joiden reunoissa kuitupinnat ovat esillä, päällystetään 4 – 5.2. 2017.
- Tehostettua siivousta jatketaan.

Raportti tehdyistä tutkimuksista valmistuu viikolla 6.

Paula Helmi
Sisäilmatutkija
Insinööritoimisto TähtiRanta Oy
040 450 1834
paula.helmi@tahtiranta.fi

Pertti Elg
Rakennusmestari
Tilakeskus
040 314 4555
pertti.elg@tuusula.fi