



Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Vaunukankaan koulu ja päiväkoti

Kokous 13.11.2024 klo 14–14:45 Teams-kokous

Osallistujat:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Janne Mellin, rehtori

~~**Heli Suokko**~~, vararehtori, henkilöstön edustaja

Kati Aalto, työterveyshoitaja

~~**Susanna Korva**~~, oppilaiden terveydenhuolto

~~**Pia Gummerus**~~, terveystarkastaja

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu

~~**Juho Malin**~~, huoltajien edustaja

Tiina Vesimäki, päiväkodin johtaja

~~**Kaisa Suomalainen**~~, päiväkodin varajohtaja

Anne Lindfors, työterveyshoitaja

~~**Mia Mountraki**~~, työsuojeluvaltuutettu

Mika Virtanen, huoltajien edustaja, päiväkoti ja koulu

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a) Työterveydenhuolto

Koulu: ei uusia oireiluilmoituksia.

Päiväkoti: 1 ilmoitus Muskotit -ryhmästä, yht. 3 ilmoitusta vuoden 2024 aikana.

b) Oppilaiden terveydenhuolto

Ei paikalla.

c) Esimiehen tieto

Koulu: Ei tietoa uusista ilmoituksista.

Päiväkoti: 1 lapsi oireilee, Neilikoiden ryhmä, ohjattu neuvolaan.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a) Tutkimukset

Koulu: Ei tutkimuksia

Päiväkoti: Kuitulaskeumamittaukset tehty, tulokset eivät vielä valmiita.



b) **Korjaukset**

Koulu:

- Ei korjauksia.

Päiväkoti:

- Ei korjauksia.

c) **Käyttäjät-toiminnan järjestely**

Koulu:

- Aikaisemmin otettu uusia tiloja käyttöön. Tilat koettu toimiviksi.

Päiväkoti:

- Ryhmäkäyttöön otetussa salissa koetaan ilman riittämättömyyttä, joudutaan pitämään ovia auki ja tuulettamaan ulos. Käyttäjiä jatkuvasti max. 14+3.
- Sisälämpötila koetaan paikoin lämpimäksi. Tilapalvelut tarkastavat olosuhdemittauksista tilojen olosuhteet.

4. **Uudet toimenpiteet**

Koulu:

- Selvitetään edellisten merkkiainekokeiden puutteet ja tiivistyskorjausten paikkaaminen.
 - Korjaukset tarkoitus tehdä tila kerrallaan, jolloin tilojen käyttö ei häiriinny

Päiväkoti:

- Rakenteiden ilmatiiveyden parantaminen vaatii korjaussuunnittelua, jonka jälkeen voidaan kilpailuttaa urakoitsija ja aikatauluttaa korjauksia.
 - Korjaukset tehdään siten, että tilojen käyttö häiriintyy mahdollisimman vähän --> loma-ajat.
- Toimitetaan toinen ilmanpuhdistin Neilikoiden ryhmään.

5. **Viestintä**

Koulu: Tiedotetaan korjauksista ja laadunvarmistuksista, kun aikataulu selvillä.

Päiväkoti: Tiedotetaan kuitumittausten tuloksista, toinen tiedote kun tiivistyskorjausten aikataulu tarkentuu.

6. **Seuraavan kokouksen sopiminen**

Seuraava kokous keskiviikkona 23.1.2025 klo 14:00-14:45