

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Mainingin päiväkot

Kokous 13.8.2024 klo 12:00-12:45 Teams-kokous

Osallistujat:

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri
Heidi Hietanen, varhaiskasvatusyksikön varajohtaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja
Anssi Isola, tekninen isännöitsijä
Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu
Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri
Anne Lindfors, työterveyshoitaja
Johanna Merruntaus-Lius, henkilöstön edustaja
Pia Malkki, varhaiskasvatusyksikön varajohtaja
Mia Mountraki, työsuojeluvaltuutettu, 12:20 alkaen

Muistio

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a. Työterveyshuolto

Sisäilmaoireilijoita työterveyshuollossa on ollut Mainingin päiväkodista v. 2024 11 kpl. Edellisen kokouksen jälkeen (24.5) ei uusia oireilijoita ole ilmoittautunut. (Anne Lindfors, tieto ennen työryhmää).

b. Esimiehen tieto

Tilanne oireilun suhteen pysynyt ennallaan.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Viimeisimpien tutkimusten raportti saatu käyttöön heinäkuussa 2024. Tutkittiin päiväkodin muovimattojen vaurioita, rakenteiden kosteuksia sekä sisäilman teollisia mineraalivillakuituja. Tutkimusten perusteella muovimattopinnoitteissa ja/tai niiden alla olevissa tasoitteissa on paikoittain joko selvä viite vauriosta tai viitteitä vaurioista. Rakenteiden kosteusmittauksissa ei havaittu viitteitä kohonneesta kosteudesta. Kuitumittauksissa kahdessa tilassa havaittiin toimenpiderajan ylittävä määrä kuituja. Kuitujen lähde ei täysin selvinnyt.

b. Korjaukset

Toimitettu ilmanpuhdistimia päiväkodin arvion mukaan heikoimpiin tiloihin. Toimitetaan lisää puhdistimia. Syksyllä tehdään alustava aikataulu korjausten suunnittelulle ja niiden toteuttamiselle. Korjaukset vaativat lähes varmasti väistötiloja. Tutkimusraportin perusteella tilataan urakoitsija tiivistämään rakenneliittymiä, jotta kuituja ei pääsisi sisäilmaan.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

Palattu normaaliin toimintaan. Piha vielä pois käytöstä 1.9. asti. Lapsiryhmiä noin 1 vähemmän kuin viimevuonna.

d. Piharemontti

Ei heikentävää vaikutusta sisäilman kannalta.

4. Uudet tutkimukset/toimenpiteet

Ei uusia tutkimuksia. Kuitulähteitä poistetaan toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Suunnitellaan tulevia korjauksia ja väistötilatarpeita.

5. Viestintä, tiedotus

Laaditaan tiedote viimeisimmistä tutkimustuloksista ja jo tehdyistä toimenpiteistä. Mahdollisista laajemmista korjauksista tai väistötiloista viestitään erikseen.

6. Muut asiat

Tällä hetkellä ei käyttäjäedustajaa. Päiväkoti tiedustelee, saadaanko myös heiltä edustaja paikalle.

7. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous **keskiviikko 23.10.2024 klo 10**