

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Mainingin päiväkotia

Kokous 23.10.2024 klo 10:00-10:45 Teams-kokous

Osallistujat:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri
Piia Malkki, varhaiskasvatusyksikön varajohtaja
~~Heidi Hietanen, varhaiskasvatusyksikön varajohtaja~~
Mia Mountraki, työsuojeluvaltuutettu
Pia Gummerus, terveystarkastaja
~~Anne Lindfors, työterveyshoitaja~~
Johanna Merruntaus-Lius, henkilöstön edustaja

Muistio

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a. Työterveyshuolto

Tieto etukäteen sähköpostilla Anne Lindforsilta: 4 ilmoitusta syksyn aikana

- 2x (001 eteinen, 002-003 ryhmätilat, 004 ja 005 toimisto, taukotila 132, musiikkitala 130, varasto 049),
- Kultakalat 147, 148. 150, Kajuutta 150,
- Simpukat 138-141, koko alakerta

Vuonna 2024 **15 kpl** ilmoitusta sisäilmaoireilusta.

b. Esihenkilön tieto

Henkilökunta kokee ongelmia äänen lähdön kanssa uusien ilmanpuhdistimien tulon jälkeen (10.10). Ilmanvaihdon nuohous 12.-13.10. Nuohouksen jälkeen tilapinnoille tullut pölyä johon jälkeen henkilökunta on reagoinut.

- Annetaan palaute nuohouksesta
- Varmistetaan, että tilat saadaan siivottua ja siivoustaso pysyy hyvänä (L&T siivoaa)

3. Kiinteistökatseus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Ei uusia tutkimuksia.

b. Korjaukset ja toimenpiteet

Urakoitsija tulee tekemään ilmanvaihtokanavistojen läpivientien tiivistyksiä ja alakattojen villojen poistoa yläkerran käytäville ja viereisiin tiloihin. Työt pieniä, tehdään päiväkodin normaalikäytön aikana.

Toimitettu ilmanpuhdistimet kaikkiin ryhmä- ja lepohuoneisiin 10.10. Marraskuussa 11.11. 3 kpl LifaAirin puhdistimia poistetaan ja ne korvataan uusille CityM -mallisilla puhdistimilla.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

Avoimen varhaiskasvatuksen siirto toisiin tiloihin, jolloin saadaan lisää tilaa lakisääteiselle varhaiskasvatukselle. Tarkasteltu As Oy Mahlapuiston yhteiskäyttötiloja. Tommi käynyt kiertämässä tilat ja tehnyt arvion sisäilman osalta tilojen käytöstä. Keskustelu asiasta vielä pahasti kesken.

Vuoden alussa 3 uutta ryhmää aloittamassa vuoden alussa.

d. Piharemontti

Ollaan pääasiassa tyytyväisiä uuteen pihaan. Vaatii totuttelua.

4. Uudet tutkimukset/toimenpiteet

Kuitujen kontrollinäytteet, kun korjauksia tehty ja varmistettu että kaikki tarvittava tehty. Ei vielä suunniteltu aikataulua.

Laajemmat lattiapinnoitteiden korjaukset alustavasti aikaisintaan keväällä 2026. Tarkempi suunnittelu vuonna 2025. Väistötiloja edistetään jatkuvasti.

5. Viestintä, tiedotus

Ei tarvetta tiedottamiselle. Huoltajilta ei kommentteja viime tiedotteeseen. Tiedotetaan jos tehdään isompia toimenpiteitä tai uusia tutkimuksia.

6. Muut asiat

Alakerran keittiön liesituuletin alkanut pitämään poikkeavaa ääntä IV-nuohouksen jälkeen.

7. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous **tiistai 14.1.2025 klo 10:00**