

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Riihikallion koulu

Kokous 11.11.2024 klo 09:00-09:45 Teams-kokous

Osallistujat kutsuttu/paikalla:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Harri Saramola, rehtori

~~Laura Nuikka~~, vararehtori

~~Niklas Winther-Jensen~~, henkilöstön edustaja

Jutta Karvonen, kouluterveydenhoitaja

Kati Aalto, työterveyshoitaja

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu

~~Pia Gummerus~~, terveystarkastaja

Tiia Törnqvist, huoltajien edustaja

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a. Työterveydenhuolto

Hyrylän koulukeskus:

Riihikallion koulu: 1.031, V11, 12, 21, 22, 23

b. Oppilaiden terveydenhuolto

Ei yhteydenottoja viimeisimmän jälkeen. Vanhemmilta saatu palaute keskusteluiden yhteydessä, että omilla lapsilla on havaittu yksittäisiä yleisoreita mutta seurantaa ei jakseta enää tehdä muuton ollessa jo melko lähellä.

Oppilailta vaadittavaa kahden viikon seurantaa pidetään raskaana. Toivotaan kevyempää toimintamallia.

c. Esimiehen tieto

Yksi opettaja ilmoittanut huonoista olosuhteista väistötiloissa (ks. kohta 2a).

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Pyydetty ilmanpuhdistin tilaan H23 (Hyrylän koulukeskus). Tila käyty katselmoimassa, tilassa on jo ylimitoitettu ilmanpuhdistin – ei tarvetta vaihtaa. Tilassa vaihdettu pintamateriaaleja, tiivistetty rakenneliittymiä. Hieman lämmin



ilma, mittauksissa kuitenkin hyvällä tasolla. Päätelaitteen ilmavirtaus aistinvaraisesti melko heikko – tarkastettiin IV-suunnitelmat ja mittauspöytäkirjat --> tila on alkuperäinen opetusvälinevarasto ja ilmamäärä ei ole suunniteltu opetuskäyttöön ja on liian pieni käyttäjämäärään nähden. Selvityksessä saadaanko tilan ilmamäärää lisättyä.

Huomio: ottaessa muita kuin opetuskäyttöön tarkoitettujen tiloja opetuskäyttöön tulee ehdottomasti huomioida myös talotekniikan vaatimukset!

Väistötilojen (Riihikallion koulu) ilmanvaihdosta ja tilojen olosuhteista tullut kommentti opettajalta. Tarkastettu olosuhteet mittauksista, ei havaittu poikkeavaa.

b. Korjaukset/toimenpiteet

Riihikallion koulu: Luokan g1 pieniä puutteita korjattu.

Hyrylän koulukeskus: Muualle koululle tehty paikallisia kunnossapito- ja kosteusvauriokorjauksia.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

Hyrylän koulukeskus: Yhden luokan opetus (H35) siirretty entisen lukion tiloihin, tilaan 67. Järjestely vaatinut venymistä yläkoululta, mutta uusi tila on koettu paremmaksi.

4. Uudet toimenpiteet

Hyrylän koulukeskus: Entisen lukion alakerran tiloja korjataan lähitulevaisuudessa.

Seurataan jatkuvasti Riihikallion koulun sekä Hyrylän koulukeskuksen tilannetta ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Olosuhdemittaukset käynnissä, jatkuva seuranta.

5. Viestintä

Ei tiedotustarvetta.

6. Muuta

Puukäsityöluokan koneiden puhdistus muuttoa varten, saatu kaksi tarjousta.

7. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous **28.01.2025 klo 10:00-10:45**

Kokous varataan alustavana, ja pidetään vain tarvittaessa!

Puheenjohtaja päätti kokouksen 09:37

TUUSULA