



Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Vaunukankaan koulu ja päiväkoti

Kokous 23.1.2025 klo 14–14:45 Teams-kokous

Osallistajat:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Janne Mellin, rehtori

Kati Aalto, työterveyshoitaja

Susanna Korva, oppilaiden terveydenhuolto

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu

~~**Juha Malin**, huoltajien edustaja, koulu~~

Tiina Vesimäki, päiväkodin johtaja

~~**Kaisa Suomalainen**, päiväkodin varajohtaja~~

Anne Lindfors, työterveyshoitaja

Mia Mountraki, työsuojeluvaltuutettu

~~**Mika Virtanen**, huoltajien edustaja, päiväkoti ja koulu~~

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a) Työterveydenhuolto

Koulu: ei uusia oireiluilmoituksia.

Päiväkoti: 1 yhteydenotto sisäilmaan liittyen. Vuonna 2024 yhteensä 3 ilmoitusta

b) Oppilaiden terveydenhuolto

Ei ilmoituksia.

c) Esimiehen tieto

Koulu: Hiljaista sisäilma-asioiden osalta.

Päiväkoti: 1 lapsi oireillut Neilikoiden ryhmässä, oireiden koetaan hieman helpottuneen ilmanpuhdistimien tulon jälkeen.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a) Tutkimukset

Koulu: Ei tutkimuksia.

Päiväkoti: Uusien kuitulaskeumanäytteiden tulokset valmiit, kuitujen pitoisuus näytteissä on vähentynyt huomattavasti. Suurimassa osassa tiloja kuituja ei havaittu enää ollenkaan



tai vain hyvin vähäinen määrä. Edelleen kahdessa tilassa yhdet näytteet, jotka ylittävät toimenpiderajan. Tiloihin tehtiin jälkeensä perusteellinen yläpölyjen siivous. Uusia laadunvarmistusnäytteitä ei ole vielä otettu, tehdään alkukevään aikana.

b) **Korjaukset**

Koulu:

- Ei korjauksia.

Päiväkoti:

- Tuotu lisää ilmanpuhdistimia.

c) **Käyttäjät-toiminnan järjestely**

Koulu:

- Ei uutta.

Päiväkoti:

- Ei uutta.

4. **Uudet toimenpiteet**

Koulu:

- Tiivistyskorjausten päivitys tarkoitus tehdä viikolla 8. Ei tarvetta perustaa erillistä työmaata, korjaukset tehdään tila kerrallaan. Uudet laadunvarmistuskokeet myöhemmin keväällä.

Päiväkoti:

- Pyritään jatkamaan tiivistyskorjauksia kesällä 2025.

5. **Viestintä**

Koulu: Tiedotetaan viikolla 8 tehtävistä tiivistyskorjauksista heti kun aikataulu lyöty lukkoon ja urakoitsija varmistaa saatavuutensa.

Päiväkoti: Tiedotettu viimeksi loka- ja marraskuussa. Nyt ei välitöntä tiedotettavaa. Seuraava tiedote uusista kuitunäytteistä tai kesän mahdollisista korjauksista.

6. **Muita asioita**

Päiväkoti: Kommentti: riittääkö tiivistyskorjaukset? Tarve tarkastella myös ilmanvaihdon toiminta, varsinkin ryhmähuoneeksi muutetussa salissa.

6. **Seuraavan kokouksen sopiminen**

Seuraava kokous **keskiviikkona 26.3.2025 klo 14:00-14:45**