

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Notkokuiston päiväkot

Kokous 28.1.2025 klo 09:00-09:45, Teams

Osallistajat:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Sini Fehrmann, varhaiskasvatusyksikön johtaja

Hannah Moilanen, varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja

Pia Gummerus, terveystarkastaja

~~**Mia Mountraki**, työsuojeluvaltuutettu~~

Anne Lindfors, työterveyshoitaja

~~**Sofia Nyberg**, terveydenhoitaja, Jokelan alue~~

~~**Sonja Peura**, neuvolapalvelujen esimies~~

Oskari Korhonen, huoltajien edustaja

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden määrän kartoitus

a. Työterveyshuolto

2 ilmoitusta tammikuun aikana, vuonna 2024 yhteensä 18 ilmoitusta

b. Esimiehen tieto

Henkilöstöllä on saman verran oireilua kuin ennenkin, oireilijat ohjataan työterveyshuoltoon. Viime kuukausien aikana sisäilma koettu erityisen huonoksi. Vanhemmilta saatu tieto, että neuvolasta ei oteta kantaa mahdollisiin sisäilmaoireisiin eikä apua näin saada. Neuvolan roolia prosessissa pitää selvittää.

c. Neuvola

Ei paikalla, tieto etukäteen: ei yhteydenottoja päiväkodin lapsista.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Vuonna 2024 aloitetut päiväkodin vanhan puolen kattavat sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset valmistuivat joulukuussa. Tutkimustuloksia on alustavasti käsitelty sisäisesti. Käytiin työryhmän kanssa läpi tutkimustulokset erillisen PowerPointin ja tutkimusraportin avulla.

Vaikuttavimmat tutkimustulokset lyhyesti:

- rakenteissa paljon epätiiveyksiä läpivientien ja elementtisaumojen kohdalla, joka mahdollistaa epäpuhtauksien pääsyn sisäilmaan
- havaittiin yksi paikallinen mikrobivaurio läpiviennin kohdalla, muutoin rakenteissa ei havaittu poikkeavuuksia
- päiväkotit on paikoin lievästi liian alipaineinen ulkoilmaan nähden, jolloin ilmavuotojen määrä kasvaa

b. Korjaukset

Ei tehty uusia korjauksia.

Ilmanvaihtoa on tasapainotettu ongelma-alueella.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

Kaikki tilat ovat käytössä.

4. Uudet tutkimukset/toimenpiteet

Tehdään korjauksia raportin toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Korjausten aikataulu ei vielä tiedossa, korjaussuunnittelua ei ole vielä aloitettu. Päiväkodilla mahdollista siirtyä väistään korjausten ajaksi. Asioiden edistämisestä keskustellaan Tilapalveluiden ja Sivistyksen kesken.

5. Viestintä, tiedotus

Lähetetään tiedote tutkimustuloksista pian sisäilmatyöryhmän jälkeen.

6. Muuta

Terveystarkastaja: Ympäristökeskus on tehnyt päiväkotiin terveydensuojelulain perusteella tehdyn tarkastuksen 24.1. ja tulee ottamaan kantaa päiväkodin sisäilmatilanteeseen tarkastuskertomuksessaan.

Huoltaja: Tutkimustulosten kuuleminen aiheuttaa huolta. Viimeaikaiseen viestintään ollaan oltu tyytyväisiä.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous **keskiviikko 19.03.2025 klo 14:30-15:15**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 09:45