



Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Lepolan koulu

Kokous 31.1.2025 klo 9–9:45 Teams-kokous

Osallistujat:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Anu Piira, rehtori

~~Tanja Peropudas, apulaisrehtori (pois jakelusta)~~

~~Sirpa Salo, henkilökunnan edustaja~~

Kati Aalto, työterveyshoitaja

Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja

~~Minna Kuusisto, huoltajien edustaja~~

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu

Pia Gummerus, terveystarkastaja (9:17 alkaen)

Outi Koskela, vanhempainyhdistyksen edustaja

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a. Työterveydenhuolto

1 ilmoitus (kirjasto, uppisaula, liikuntasali, kivikoulu)

b. Oppilaiden terveydenhuolto

Ei yhteydenottoja.

c. Esihenkilön tieto

Yhdestä oppilaasta tieto: kivikoulun käytävä, WC-tilat, käsityönluokassa oireita

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Ei uusia tutkimuksia. Katsaus koulun sisäolosuhteisiin tammikuussa:

- Lämpötila vaihdellut 20:n ja 22,5:n asteen välillä, liikuntasalissa lämpötila on noin 19 astetta.
- Hiilidioksidipitoisuus on enimmillään noin 1050 ppm, jota voidaan pitää hyvänä tasona. Tammikuun toisella viikolla uuden puolen ilmanvaihtokone ollut todennäköisesti seis, jonka seurauksena hiilidioksiditasot nousseet koko viikon hyvin korkealle ja ilma on voinut tuntua tunkkaiselta.
- Suhteellinen kosteus vaihdellut 7 %:n ja 40 %:n välillä, alkukuusta ollut kaikkein kuivinta, loppukuu tasaisempaa.



- Paine-erot ulkoilmaan nähden jatkuvasti lievästi alipaineisia -3:n ja -10:n Pascalin välillä.

b. Korjaukset

Ilmanvaihdon käyntiaikoja muutettu koulun laajennuksessa. Nyt koneet käyvät täydellä teholla pidempään ennen kuin siirtyvät osateholle.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

Liikuntasalin aulan tilan käyttö kielletty, mutta edelleen läpikulkua.

4. Tulevat toimenpiteet

Liikuntasalin ja liikuntasalin aulan korjaukset alkavat viikolla 7 ja kestävät 6 viikkoa. Korjauksia tehdään siten, että kulku aulan kautta olisi mahdollista mahdollisimman pitkään. Kun tehdään alakaton toimenpiteitä, on kulku aulan kautta rajoitettua. Liikuntasali on pois käytöstä koko korjauksen ajan.

- Liikuntasalin ulkoseinärakenne tiivistetään kauttaaltaan
 - aulan ulkoseinärakenne tiivistetään kauttaaltaan ja seinän eristemateriaalit uusitaan ulkokautta
 - aulan alakattotila avataan ja sieltä poistetaan/kapseloidaan kaikki kuitulähteet ja alakattotila puhdistetaan perusteellisesti.
- 31.3.2025 mennessä pitää ilmoittaa Ympäristökeskukselle mihin toimenpiteisiin ryhdytään ja millä aikataululla.
 - 31.12.2025 mennessä terveyshaittaa aiheuttava olosuhde tulee olla poistettu (ympäristökeskuksen tarkastuskertomuksesta).

5. Viestintä

Tiedote korjaussuunnittelun valmistumisesta lähetetty	12/2024
Tiedote korjausten alkamisesta lähetetty	01/2025

Seuraavat tiedotteen:

- remontin aikana päivitys miten korjaukset ovat lähteneet käyntiin ja pysytäänkö aikataulussa
- tiedotetaan kun korjaukset valmistuneet mitä on tehty, onko korjauksissa onnistuttu ja miten korjausten onnistumista seurataan.

6. Muuta

Kivikoulun toimenpiteistä ei vielä tarkempaa tietoa.

Lisätään apulaisrehtori Jukka Niittykangas työryhmän kokoonpanoon.

7. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous **tiistai 15.4.2025 klo 09:00**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:33