



Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Hyrylän koulukeskus

Kokous 31.1.2025 klo 13:00-13:45 Teams-kokous

Osallistujat, kutsuttu/paikalla:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Minna Järvi, Hyrylän koulun rehtori

~~**Agneta Sailavuo**, apulaisrehtori~~

~~**Harri Saramola**, Riihikallion koulun rehtori~~

~~**Laura Nuikka**, Riihikallion koulun apulaisrehtori~~

Kati Aalto, työterveyshoitaja

~~**Jutta Karvonen**, Riihikallion koulu, kouluterveydenhoitaja~~

Heidi Väyrynen, Hyrylän koulu, kouluterveydenhoitaja

~~**Simo Aravuori**, työsuojeluvaltuutettu~~

Pia Gummerus, terveystarkastaja

~~**Tiia Törnqvist**, huoltajien edustaja~~

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden määrän kartoitus

a. Työterveyshuolto

Hyrylän koulu: 2 ilmoitusta, luokka 24, 1101 kanslia + arkisto, matematiikan
opettajien entinen tila

Riihikallion koulun tilat: Ei ilmoituksia.

b. Oppilaiden terveydenhuolto

Hyrylän koulu: Ei ilmoituksia

Riihikallion koulu: Ei paikalla.

c. Esihenkilön tieto

Hyrylän koulu: Musiikinluokka H60 parempi olla korjausten jälkeen, samassa
yhteydessä olevat pientilat huono ilma (2 varastoa ja bänditila),
H16 (1141) lähengitystieoireita, H5 (1203) iho-oireita, kansliatilat (1101)

Tommi tulee käymään kiertämässä nämä sekä viime muistiossa esiin nostetut tilat
läpi.



Riihikallion koulu: 2 aikuista H8 (kuvaamataito), 1 ilmoitus H13, H20, H34, H35, H36 (oppilas, huimausta)

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Ei uusia tutkimuksia edellisen kokouksen jälkeen.

b. Tehdyt toimenpiteet

Riihikallion koulun tiloissa edelleen käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Tilat ylipaineistettu, toimenpide toimii, ilmanpuhdistimia toimitettu kaikkiin luokkiin.

c. Käyttäjät - toiminnan järjestely

Riihikallion koulu: -

Hyrylän koulu: -

4. Tulevat toimenpiteet

- Entisen lukion tilojen korjaukset suunnittelussa
 - Uusitaan lattiamateriaaleja alakerran luokista ja käytävältä
 - Parannetaan rakenteiden tiiveyttä
 - Luokkatilojen välisen akustiikan parantaminen
- E- ja D -rakennusosien korjaustarpeita tulee tarkastella tulevan käytön takia
 - aikaisempi rakennusosan käyttöikäarvio perustui uuden Lahelan koulun valmistumiseen, tehdyillä korjauksilla on pidempi käyttöikä

5. Viestintä

Hyrylän koulu: Tiedotetaan kun korjausten aikataulu varmistuu.

Riihikallion koulu:

6. Muut asiat

-

7. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous tiistai 8.4.2025 klo 13:00