



Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Mainingin päiväkotia

Kokous 14.01.2025 klo 10:00-10:45, Teams-kokous

Osallistujat:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Hanna Saarinen, varhaiskasvatusyksikön johtaja

Mia Mountraki, työsuojeluvaltuutettu

Anne Lindfors, työterveyshoitaja

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Kirsi Karttunen, laitoshuoltaja

Heidi-Elina Mantere, puhtauspalvelupäällikkö

Johanna Merruntaus-Lius, henkilöstön edustaja

Heidi Hietanen, varhaiskasvatuksen varajohtaja

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden määrän kartoitus

a) Työterveydenhuolto

Vuonna 2025 työterveyteen on tullut 3 ilmoitusta sisäilmaan liittyen.

b) Esihenkilön tieto

Henkilökunta ei välttämättä ilmoita oireitaan työterveyteen, jotta ei tarvitse jäädä pois töistä.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a) Tutkimukset

Sisäilman kuitujen laadunvarmistusmittaukset käynnissä, tulokset saadaan huhtikuun aikana. Jatkotoimenpiteet päätetään tulosten perusteella.

b) Korjaukset

Käytävien alakattojen yläpuolisia liittymiä tiivistetty kuitujen siirtymisen estämiseksi.

c) Uudet toimenpiteet

Laajemmat lattiakorjaukset suunnitteilla, aikataulu alustavasti kevästä 2026 eteenpäin. Tiloihin toimitettu yhteensä 20 kpl ilmanpuhdistimia, ilmanvaihto toimii jatkuvasti täydellä teholla, jolloin ilma huuhtoutuu mahdollisimman tehokkaasti.



d) **Käyttäjätöiminnan järjestelyt**

Mainingissa toimii 9 lapsiryhmää.

Myötätuulen avoin toiminta siirtyi Kalliopohjan yhteisötiloihin alkuvuodesta. Avoin- ja kerhotoiminnassa, 2 työntekijää, kerhossa lapsia n. 12, avoimessa toiminnassa jopa 20. Toiminta siirtyy Rykmentinpuistoon elokuussa.

Tommi käy paikan päällä Kalliopohjassa kiertämässä tilat ja tarkastamassa, että kaikki toimii kuten pitää.

5. **Viestintä**

Tiedotettu ajankohtaisesta sisäilmatilanteesta 4.3.2025 ja alkavista kuitumittauksista 18.3.2025. Seuraava tiedote kun kuitumittausten tulokset valmistuvat.

6. **Muut asiat**

Kysymys: onko ilmanpuhdistimien suodatinväli riittävä? Vastaus: Pitäisi olla, aktiivihiilen kapasiteetti paljon isompikin. Puhdistintoimittaja on viime käynnin yhteydessä ohjeistanut laitteiden käytössä, käytön aikana voimakkuus 4 ja tiloista poistuesssa 6.

Toimitetaan yksi puhdistin lisää toimistoon 026.

7. **Seuraavan kokouksen sopiminen**

Seuraava kokous **tiistai 20.5. klo 10:00-10:45**

Kokous päätettiin 10:32