

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Notkokuiston päiväkotia

Kokous 25.5.2026 klo 13:00-13:45 Teams

Osallistujat:

Tommi Knuutinen	ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri
Hannah Moilanen	varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja
Pia Gummerus	terveystarkastaja
Anne Lindfors	työterveyshoitaja

Poissa:

Sonja Peura	neuvolapalvelujen esimies
Susanne Salonmäki	huoltajien edustaja
Heidi-Elina Mantere	puhtauspalvelupäällikkö
Tiina Heino	huoltajien varaedustaja
Sini Fehrmann	varhaiskasvatusyksikön johtaja
Sini Viitala	varhaiskasvatuspäällikkö
Anna Yltävä	työsuojeluvaltuutettu
Kirsi Karttunen	puhtauspalveluesimies

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Sisäilmakatsaus

a) Vikalinkki

Yksi ilmoitus viemärinhajusta, jonka kiinteistöhoitaja on käynyt tarkastamassa.

b) Työterveyshuolto

Ei uusia ilmoituksia.

c) Esihenkilö

Ei uutta. Neuvotteluhuoneen (toimisto) viileydestä on oltu yhteydessä suoraan kiinteistöhoitoon.

d) Neuvola

Ei paikalla.

3. Kiinteistökatseus ja toteutuneet toimenpiteet

a) Tutkimukset



WC-tiloissa on tehty pintoja rikkomattomat tutkimukset hajuhaitan selvittämiseksi. Rakenteissa ei havaittu aistinvaraisesti tai pintakosteusmittarilla mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Havaittiin, että lattiakaivoista lähtee tunkkainen ja epämiellyttävä haju. Lattiakaivot olivat hyvin likaiset ja hajulukot epätiivisti paikallaan ja tämän arvioitiin aiheuttavan hajuhaittaa.

Lepohuoneiden välinen väliseinä tutkittiin akustiikkaongelmien takia. Tutkimuksen mukaan seinä ei ole täysin suunnitelmien mukainen.

b) Korjaukset

Lattiakaivot on siivottu ja hajulukkojen tiiveys tarkastettu toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Tilannetta jäädään seuraamaan.

c) Käyttäjät-toiminnan järjestely

Ei uusia järjestelyitä.

4. Uudet tutkimukset ja toimenpiteet

Lepohuoneiden väliseinän ääneneristävyyden parantaminen vaatii tarkempaa suunnittelua. Suunnitellaan ja toteutetaan myöhemmin.

5. Viestintä

Tehdyistä tutkimuksista ja niiden johtopäätöksistä kerrottiin päiväkodin esihenkilöille sähköpostitse. Ei välitöntä tiedotustarvetta.

6. Muuta

Päiväkoti on 29.6. alkaen viisi viikkoa tyhjänä mahdollisia kesän toimenpiteitä varten.

Vanhan suljetun puolen tilojen korvaamista suunnitellaan toisessa foorumissa. Keskusteltiin yleisesti vaihtoehtoista, joita on tarkasteltu. Tämä ryhmä ei tiedota suunnittelun edistymisestä.

Keskusteltiin yleisesti tämän työryhmän tarpeellisuudesta. Ongelmat olivat pääasiassa vanhalla, nyt suljetulla puolella eikä samanlaisia ongelmia ole ilmoitettu uudelta puolelta. Käsitellyt asiat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan hoitaa ilman työryhmän panosta. Työryhmän tarpeesta keskustellaan myös kunnan sisäilmatyöryhmässä.

7. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous **torstaina 10.9.2026. klo 09:00.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:17