

LVI-katselmus tarkistuslista

LUPATUNNUS _____

Kiinteistönomistaja(t)				Puhelin	

Kiinteistön osoite			Postino		

Kaup.osa	Kortteli	Tontti	Kylä	RN:o	
_____	_____	_____	_____	_____	
KVV-työnjohtaja			Puh.		Läsnä
_____			_____		_____
IV-työnjohtaja			Puh.		
_____			_____		_____
Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai edustaja					

Vastaava työnjohtaja					

Valvoja					

	OK	EI	Huom. takana
1 KVV- ja IV-työnjohtajien tarkastusasiakirjat täytetty asianmukaisesti			
2 KVV- ja IV-asennukset on tehty toimitettujen suunnitelmien mukaisesti			
3 "Punakynä-versiot" toimitettu suunnittelijalle			
4 Tuotteiden kelpoisuus on tarkastettu ja tuotetiedot tuote- ja laatukansiossa			
5 Tuotteiden koontilistaus tarkastusasiakirjan liitteenä			
6 Käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu sekä opastettu laitteiden käytössä			
7 Toimintakokeet suoritettu ja hyväksytyt. Liite tark.as.kirjaan			
8 LVI-valvojan / suunnittelijan virhe- ja puutelistat kuitattu			
9 Rakennuksen korkeusaseman muutos?. Päivitetty hulevesisuunnitelma?			
10 Ulkopuoliset putkistot asennettu, kuvattu, kaivojen kannet näkyvissä. Rap. liite			
11 Ulkop.jätevesiviemäreiden tiiveyskoe pohjavesialueella. Liite tark.as.kirjaan			
12 Hulevesien käsittely tehty suunnit. muk., pintojen muotoilu, purkupaikka OK			
13 Ulkopuolisten sadevesiviemäreiden tiiveyskoe. Liite tark.as. kirjaan			
14 Erottimien käyttöönotto ja viritys, hälytystoiminnot tarkistettu			
15 Pumpppaamojen käyttöönotto- ja viritys, hälytystoiminnot			
16 Vesimittareiden asennus. Etäluenta toiminnassa			
17 Kaukolämpölaitteiden asennustarkastus, lopputarkastus.			
18 Käyttöveden lämmityslaitteet ja lämpötilojen mittaus			
19 Varoventtiililiin ulospuhallusputket			
20 Vuodonilmaisimien asennus			
21 Vesijohtoverkoston painekoe			
22 Lämpöjohtoverkoston painekoe			
23 Vesijohtoverkoston huuhtelu			
24 Jäähdytys- ja viilennyslaitteet, kondenssivedet			
25 Vesijohtoverkoston paineen säätö, korotus / alennus			
26 Vesikalusteiden virtaamat mittaus ja säätö			
27 Sekoittumisen estäminen. Yksisuuntaiventtiilit ja imusuojat			
28 Viemärin tuuletusputket ja puhdistusluukut			
29 Pohjaviemäreiden kannakointi ja tuenta			
30 Maanvaraisten pohjaviemäreiden tiiveyskoe, raportti. Liite tark.as.kirjaan			
31 Sisäpuolisen sadevesiviemärin tiiveyskoe. Liite tark.as.kirjaan			
32 Palo-, kondenssi-, lämpö- ja äänieristykset asennettu ja tarkastettu. Liite			
33 Palo-osastojen läpiviennit on tarkastettu ja täyttää määräykset. ALAPOHJA !			
34 Putkien kotelot, hormit ja luukut palosuojaus yms.			
35 Ilmanvaihtokanavat asennettu suunnitelmien mukaisesti			
36 Pääte-elimet suunnitelman mukaisia			
37 Palopeltien asennustodistukset. Liite tark.as.kirjaan			

