



KUNNAN SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 26.5.2026 klo 13.00–14.50

Paikka Sahankulma, kokoushuone Erkko ja Teams-kokousalusta

Läsnäolijat

Tommi Knuutinen	ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri
Patrik Kalteva	rakennuspäällikkö
Pia Gummerus	terveystarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Anna Yltävä	työsuojeluvaltuutettu
Minna Vuolukka	kehittämispäällikkö
Anne Lindfors	työterveyshoitaja, Keski-Uudenmaan työterveyshuolto
Ninni Korhonen	työsuojelupäällikkö
Sini Viitala	varhaiskasvatuspäällikkö

Poissa

Kai Lange	tilapalvelupäällikkö
Mika Savola	kiinteistönhoitopäällikkö
Noora Naskali	varhaiskasvatuksen asiantuntija
Marianne Liimatainen	sivistysjohtaja
Annaliisa Oksanen	kansliapäällikkö
Catharina Siiskonen	kouluterveydenhoitaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Sonja Peura	neuvolapalveluiden esimies, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Miia Suurkuukka	terveysvalvonnan päällikkö, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Piia Malkki	varhaiskasvatuksen asiantuntija
Leena Lakovaara	opetuspäällikkö
Simo Aravuori	työsuojeluvaltuutettu

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

Esityslista on ollut nähtävillä 19.5.2026 alkaen.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjaluonnoksen tarkastaminen ja hyväksyminen



Edellinen muistio ollut nähtävissä Kunnan sisäilmatyöryhmän Sharepointissa. Muistioon ei tullut kommentteja ja muistio julkaistaan kunnan nettisivuilla tämän palaverin jälkeen.

3. Tilannekatsaus kohteittain

3.1. Lepolan koulu

3.1.1. Ajankohtainen tilanne

Kivikoulun puoli on pois käytöstä ja rakennusosa on alipaineistettu käytössä oleviin tiloihin nähden.

Liikuntasalin tiivistyskorjausten toimivuutta on tarkasteltu ja havaitut epätiiveydet paikataan takuukorjauksina kesällä 2026.

3.1.2. Jatkotoimenpiteet

Liikuntasalin tiivistyskorjauksia paikataan takuutyönä kesäloman aikana.

Liikuntasalin muiden väliseinien kuntoa tutkitaan kesän 2026 aikana. Suunnitellaan alustavasti liikuntasalin ulkoseinän kattavampaa korjaamista vuodelle 2027.

Kivikoulua ei lähdetä korjaamaan. Koulun pihalle sijoitetaan tilaelementit, jossa kivikoululta siirretty toimintaa tullaan jatkamaan. Toiminta voidaan aloittaa tilaelementeissä aikaisintaan 2027 alussa. Elementtitoimittaja on kilpailutettu ja tarjouksen avataan vielä ennen kesää.

3.2. Hyrylän koulukeskus

3.2.1. Ajankohtainen tilanne

Ilmanpuhdistimet on uusittu. Koulun tilanne koetaan rauhalliseksi.

3.2.2. Jatkotoimenpiteet

E- ja D osan rakenteiden tiivistyskorjauksia paikataan kesän 2026 aikana. Tiivistyskorjausten pitämistä tarkastellaan vuosittain koulun toiminnan päättymiseen asti.

Entisen lukio-osan paikallisia korjauksia tehdään kesän 2026 aikana.

3.3. Pajalan koulu

3.3.1. Ajankohtainen tilanne

Liikuntasalin ulkoseinissä aiemmin havaittujen vaurioiden korjaussuunnittelu on aloitettu.

3.3.2. Jatkotoimenpiteet

Liikuntasalin vieressä toimiva esiopetusryhmä on päättänyt siirtyä syyskaudelle toimimaan Mikkolan koulun tiloihin Mainingin päiväkodin väen kanssa.

Liikuntasaliosan korjausten aikataulusta sovitaan tarkemmin kesän jälkeen korjaussuunnittelun valmistuttua.

3.4. Vaunukankaan koulu ja päiväkoti

3.4.1. Ajankohtainen tilanne



3.4.1.1. Päiväkoti

Ei uusia toimenpiteitä.

3.4.1.2. Koulu

Ei uusia toimenpiteitä.

3.4.2. Jatkotoimenpiteet

3.4.2.1. Päiväkoti

Tiivistyskorjausten pitävyyttä tarkastellaan tulevaisuudessa vuosittain merkkiainekokeilla.

3.4.2.2. Koulu

Tiivistyskorjausten pitävyyttä tarkastellaan tulevaisuudessa vuosittain merkkiainekokeilla.

3.5. Roinilan päiväkoti

3.5.1. Ajankohtainen tilanne

Tilanne on rauhallinen. Ei uusia toimenpiteitä.

3.5.2. Jatkotoimenpiteet

Keskusteltiin päiväkodin tilanteesta yleisesti, tehdyistä kyselyistä sekä kohdekohtaisen työryhmän toiminnasta. Sovittiin, että syksyn ensimmäisessä kohdekohtaisessa työryhmässä keskustellaan ryhmän toiminnan jatkosta.

3.6. Pellavan päiväkoti

3.6.1. Ajankohtainen tilanne

Sisäilmakorjaukset ovat valmiina. Korjaukset otettiin vastaan pienillä puutteilla, jotka on nyt korjattu. Kesän aikana tehdään vielä peruspesu sekä pieniä urakan ulkopuolisia huoltokorjauksia.

3.6.2. Jatkotoimenpiteet

Käyttäjä muuttaa takaisin kiinteistöön heinäkuun lopulla.

3.7. Notkokuiston päiväkoti

3.7.1. Ajankohtainen tilanne

Tutkittu kahden WC-tilan hajuhaittaa ja lepohuoneiden akustiikkaongelmia. Tutkimuksissa lattiakaivoista havaittiin pistävää hajua. Lepohuoneiden seinä on tehty suunnitelmien vastaisesti, eivätkä sen akustiset ominaisuudet vastaa suunniteltua.

3.7.2. Jatkotoimenpiteet

Vanhaa puolta ei lähdetä korjaamaan, vaan tarkastellaan ensisijaisesti muita vaihtoehtoisia ratkaisuja todellisen tilatarpeen ja palveluverkon mukaisesti.



Lattiakaivot on puhdistettu perusteellisesti ja hajulukkojen tiiveys varmistettu. Lepohuoneiden seinän korjaus vaatii erillisiä suunnitelmia.

Keskusteltiin yleisesti kohdekohtaisen työryhmän tarpeesta. Aikaisemmin vallinnut ongelma on poistunut vanhan puolen sulkeutumisen jälkeen ja uudella puolella havaitut ongelmat eivät ole sisäilmatyöryhmän taseisia asioita, vaan ne voidaan hoitaa normaalien prosessien kautta. Sovittiin, että syksyn ensimmäisessä kohdekohtaisessa työryhmässä keskustellaan ryhmän toiminnan jatkosta.

3.8. Päiväkoti Maininki

3.8.1. Ajankohtainen tilanne

Korjausurakan kilpailutus on käynnissä. Urakoitsija valitaan kesäkuun aikana.

3.8.2. Jatkotoimenpiteet

Päiväkodin korjausurakka-aika on 10.8.2026-30.4.2027

3.9. Tuuskoto

3.9.1. Ajankohtainen tilanne

Ei uusia toimenpiteitä tai tutkimuksia.

3.9.2. Jatkotoimenpiteet

Tuusulan kunnan työntekijät siirtyvät Särmeen syyskuussa. Päätetään kohteen seuranta Särmeen muuton jälkeen.

3.10. Jokela-Talo

Nuorisotilan sisäilmakorjaukset tehdään vielä vuoden 2026 aikana.

4. Muut asiat

4.1. Vanhan apteekin talo

Vanhaa rakennusta ei korjata. Uusien tilojen etsintä on käynnissä. Puheenjohtaja esittää, että kohteen seuranta työryhmässä lopetetaan.

4.2. Muiden koulujen ja päiväkotien asioita

4.2.1. Nummenharjun päiväkot

Tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu sisäilmaa heikentäviä tekijöitä. Tuloksista on tiedotettu päiväkotia. Tilannetta jäädään seuraamaan ja jatkoilmoitukset käsitellään uudestaan sisäilmaprosessin mukaisesti.

Puheenjohtaja esitti, että kohde poistetaan asialistalta ja mahdolliset uudet havainnot käsitellään normaaleiden prosessien mukaisesti.

4.2.2. Jokelan koulukeskus



Sisäilmatutkimukset ovat valmiina ja tutkimusten luonnosraportti on esitelty tilapalveluille. Tutkimustuloksista tiedotetaan käyttäjiä kesän jälkeen, kun lopullinen tutkimusraportti on saatu ja jatkotoimenpiteet käsitelty tarkemmin. Raportti toimitetaan myös terveystarkastajalle elokuun loppuun mennessä.

4.2.3. Rykmentinpuiston koulu ja päiväkot

Kohteesta ei ole tullut ilmoituksia sisäilman laatuun liittyen. Kiinteistön olosuhteita ja ilmoituksia seurataan ja käsitellään yhteistoimintaryhmässä elinkaarihankkeen palveluntarjoajan, Tuusulan projektitoimiston ja tilapalveluiden välillä.

Puheenjohtaja esittää, että asia poistetaan asialistalta.

4.2.4. Mikkolan väliaikaistilat

Rakennuksen käyttäjät ilmoittivat edellisenä talvena mahdollisesti sisäilmaan liittyvästä oireilusta. Tilojen ja järjestelmien kuntoa on tutkittu ja valmis tutkimusraportti käsitelty Tilapalveluiden sisällä.

Tutkimustulosten perusteella suurin sisäilmaa heikentävä tekijä on sisäilman kuidut ja ilmanvaihdon likaisuus. Lisäksi alapohjan alipaineistus ei toimi kovilla pakkasilla, joka aiheuttaa ilmavuotoja alapohjasta sisäilmaan pakkaskausilla.

Kuitujen poisto / kapselointi sekä ilmanvaihdon nuohous on käynnissä ja valmistuvat kesän aikana.

4.3. Muita asioita

- Tommi kävi esittelemässä sisäilma- ja oireilmoitusprosessia HR-aamussa.
- Päivitettäviä ohjeistuksia:
 - Oireilmoituskäytännön päivittäminen. Viimeksi sovittiin, että asiaa lähdetään edistämään.
 - Kunnan sisäilmaohjeistuksen tarkastaminen ja päivittäminen käynnissä.
 - Oppilaisen ilmoituskäytäntöä pitää tarkastella erikseen ja toimintamallista sopia Keusoten kanssa.
- Keskusteltiin miten usein henkilökunnan pitää tehdä uusi ilmoitus edellisen jälkeen sekä kuinka koko henkilökunnan ilmoitusten määrää seurataan. Puheenjohtaja mainitsi, että ilmoitukset on hyvä uusien jälkeen, jos tehdyillä toimenpiteillä ei ole havaittavaa vaikutusta tai jos tilanne jatkuu vuosittain. Työterveyteen tehtävä ilmoitus varmistaa henkilökohtaisen hoitopolun jatkumisen. Todettiin, että moni ei välttämättä jaksaa tehdä uutta ilmoitusta, jos mitään ei ole tapahtunut.

5. Kunnan sisäilmatyöryhmän tulevat kokoukset vuonna 2026

17.9.2026, 12.11.2026

Syksyllä pidettävät kokoukset järjestetään Särössä läsnä -kokouksina. Kokouspäivät voivat muuttua, kun Särmän tilavarauskalenteri aukeaa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10